

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в городе Сызрани»  
Орган инспекции  
проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99  
E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875  
446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская 100 Телефон, Факс: (846) 4-98-61-21  
ОКПО 76785050, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/632502001

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
РА.RU.710072 от 16.07.15

«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель руководителя органа инспекции,  
главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Самарской области в г.  
Сызрани»

С.Н. Гаврилов

«08» февраля 2024 г.

### Экспертное заключение

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы, обследования, испытания,  
токсикологических, гигиенических и иных видов оценок

от 08.02.2024 г. № 2893

#### 1. Наименование продукции, производства, заявленных видов деятельности, услуг, технической, проектной, иной документации:

здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для  
осуществления деятельности в сфере отдыха детей и их оздоровления на объекте:  
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной  
общеобразовательной школы № 2 городского округа Октябрьск Самарской области  
Юридический адрес: 445245, Самарская область, г. Октябрьск, ул. Ленинградская, 87.  
Фактический адрес: 445245, Самарская область, г. Октябрьск, ул. Ленинградская, 87.

#### 2. Заказчик: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Сызрани

2.1. Юридический адрес: 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1  
2.2 Фактический адрес: 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская,  
дом 100

#### 3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:  
3.2 Фактический адрес:

#### 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Поручение №17-05/39 от 29.01.2024 Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Сызрани.
- 2) Копия Устава.
- 3) Копия технического паспорта.
- 4) Копия договора от 13.12.2022 г. сотрудничества по медицинскому обслуживанию обучающихся и воспитанников в ГБОУ ООШ № 2 г.о. Октябрьск.
- 5) Копия приказа № 132-од от 06.02.2024 г. об организации оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей с указанием сроков работы каждой смены, режиме дня, количестве отрядов.
- 6) Акт санитарно-эпидемиологического обследования № 2871 от 08.02.2024 г.
- 7) Копия лицензии на осуществление медицинской деятельности № ЛО – 63 – 01 -003582 от 04.03.2016 г.
- 8) Копия договора № ТКО – 60144 от 10.01.2024 г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ООО «ЭкоСтройРесурс»).
- 9) Копия письма в МКУ г.о. Октябрьск «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания» исх. № 58 от 30.01.2024 г.

#### **5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

На базе функционирующего общеобразовательного учреждения ГБОУ ООШ № 2 г.о. Октябрьск для оздоровления и отдыха детей в период летних каникул планируется организация оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей. В период работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей будут использоваться нежилые помещения, расположенные в отдельно стоящем 2-х этажном здании общеобразовательного учреждения по адресу: 445245, Самарская область, г. Октябрьск, ул. Ленинградская, 87, 1 этаж, №№ 26, 27, 28, 29 (медицинский кабинет), № 7 (обеденный зал столовой), №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 (пищеблок), №№ 17, 18, 19, 21, 22, 23 (санузлы для детей и персонала), 2 этаж, №№ 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 (отрядные), № 2 (актовый зал), № 1 (помещение для уборочного инвентаря и разведения дез. средств).

Согласно Приказу директора № 131-од от 06.02.2024 года лагерь дневного пребывания открывается на одну смену в период с 29.05.2024 г. по 20.06.2024 г., комплектуется из числа обучающихся данного общеобразовательного учреждения в количестве 80 человек. Организацию работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей предполагается осуществлять по режиму с 8.30 до 14.30 с организацией 2-разового питания (завтрак в 9.15 и обед в 13.00). Без организации дневного сна.

Здание общеобразовательного учреждения, на базе которого планируется организация работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей размещено на территории сложившейся жилой застройки. На момент проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы территория двора по периметру общеобразовательного учреждения огорожена забором, целостность ограждения не нарушена. Здание оборудовано системами централизованного водоснабжения, отопления, канализации. Холодным и горячим водоснабжением обеспечены: пищеблок, обеденный зал, медицинский блок, санузлы для детей, что соответствует п. 2.6.5. СП 2.4.3648-20 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее - СП 2.4.3648-20). Вход в здание оборудован тамбуром, что соответствует п. 2.4.1. СП 2.4.3648-20. Имеется самостоятельный земельный участок. По периметру территории и на территории, свободной от застройки имеются зеленые насаждения (деревья, кустарники), что соответствует требованиям п.2.2.1 СП 2.4.3648-20.

На собственной территории учреждения оборудована площадка, с водонепроницаемым покрытием для сбора ТКО. Имеется договор № ТКО – 60144 от 10.01.2024 г. на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ООО «ЭкоСтройРесурс»). На площадке установлен контейнер с закрывающейся крышкой, что соответствует требованиям п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20.

Внутренняя отделка помещений:

- стены покрашены влагостойкой вододисперсионной краской, потолок подвесной из плит потолочной марки «Armstrong», на полу настелен линолеум (отрядные №№ 2.4, 2.5, 2.6, 2.7);
- стены покрашены влагостойкой вододисперсионной краской, потолок подвесной из плит потолочной марки «Armstrong», на полу настелен линолеум; (кабинет врачебного приема + процедурный кабинет №№ 26, 27, 28, 29);
- стены покрашены влагостойкой вододисперсионной краской, потолок подвесной из плит потолочной марки «Armstrong», на полу настелена керамическая плитка (обеденный зал столовой № 7);
- стены покрашены влагостойкой вододисперсионной краской, потолок подвесной из плит потолочной марки «Armstrong», на полу настелен линолеум (актовый зал № 2);
- стены облицованы глазурованной плиткой, потолок подвесной из плит потолочной марки «Armstrong», на полу настелена керамическая плитка (пищеблок №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6);
- стены облицованы глазурованной плиткой, потолок подвесной из плит потолочной марки «Armstrong», на полу настелена керамическая плитка (помещения для хранения уборочного инвентаря № 1);
- стены облицованы глазурованной плиткой, потолок подвесной из плит потолочной марки «Armstrong», на полу настелена керамическая плитка (санузлы для детей и персонала №№ 17, 18, 19, 21, 22, 23).

Организация питания детей в ЛДП будет обеспечена по договору с организацией, выигравшей торги на базе имеющийся школьной столовой (пищеблока). Пищеблок размещен на первом этаже здания, имеет два входа (из коридора учреждения и с улицы). Освещение естественное и искусственное. Пищеблок оборудован необходимым технологическим, холодильным и моечным оборудованием. Имеется холодное и горячее водоснабжение, что соответствует п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Помещение оборудовано системой приточно-вытяжной вентиляции, установленное технологическое оборудование (электроплиты) имеет локальную вытяжную систему вентиляции (зонт). Для обеззараживания воздуха в холодном цехе имеется рециркулятор для обеззараживания воздуха, что соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. В обеденном зале установлены обеденные столы, стулья. Столы, стулья для детей не имеют дефектов и повреждений покрытия, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20. Для соблюдения правил личной гигиены детьми и персоналом оборудованы 5 умывальных раковин с подводом холодного и горячего водоснабжения. Питьевой режим организуется посредством стационарных питьевых фонтанчиков, что соответствует требованиям п. 2.6.6. СП 2.4.3648-20.

В помещениях пребывания детей проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию. Имеются переносные рециркуляторы. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей осуществляется с помощью термометров в соответствии с п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20.

Для организации медицинского обслуживания в оздоровительном учреждении предусмотрен медицинский блок. Имеется действующая медицинская лицензия № ЛО – 63 – 01 – 003582 от 04.03.2016 г. на осуществление медицинской деятельности. Договор от 13.12.2022 г. о сотрудничестве по медицинскому обслуживанию обучающихся и воспитанников в ГБОУ ООШ № 2 г.о. Октябрьск. Помещения медицинского назначения включают – медицинский кабинет, процедурный кабинет. Все основные помещения медицинского блока оснащены умывальными раковинами с подводкой холодной и горячей воды, что соответствует требованиям п.2.6.5. СП 2.4.3648-20.

В здании размещены санитарные узлы для мальчиков и девочек, оборудованные кабинками с дверями, что соответствует с требованиями п.2.4.11. СП 2.4.3648-20. Для персонала выделен отдельный санузел. Туалеты оборудованы мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами. Санитарно-техническое оборудование санитарных узлов находится в исправном состоянии, что позволяет проводить уборку с применением мощных и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20.

На момент проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы уборочный инвентарь хранится в специально отведенном помещении, оборудованное поддоном с подводкой холодной и горячей воды, что соответствует требованиям п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20. Дезинфицирующие и моющие средства хранятся в шкафу.

На момент проведения санитарно – эпидемиологической экспертизы все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное освещение. Естественное освещение помещений обеспечивается боковыми оконными проемами. Осветительная арматура содержится в чистоте. В помещении организован воздухообмен за счет проветривания помещений через открывающиеся фрамуги (естественная вытяжная вентиляция), что соответствует требованиям п.2.7.2 СП 2.4.3648-20.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

#### На основании вышеизложенного:

здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности в сфере отдыха детей и их оздоровления на объекте: государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы № 2 городского округа Октябрьск Самарской области  
Юридический адрес: 445245, Самарская область, г. Октябрьск, ул. Ленинградская, 87.  
Фактический адрес: 445245, Самарская область, г. Октябрьск, ул. Ленинградская, 87.

**Заказчик:** Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в городе Сызрани

**Юридический адрес:** 443079 г. Самара, пр. Георгия Митирева, 1

**Фактический адрес:** 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, дом 100

**Соответствует** государственным санитарным нормам и правилам:

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Врач по общей гигиене

*Ю.А.*

Бородачева Ю. А.

